

令和元年度 焼却施設 維持管理記録

廃棄物の種類 汚泥

項目	月											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
月間稼働時間	530	564	584	617	488	622	577	687	554			
月間焼却量(トン/月)	3316.5	3554.2	3656.4	3940.6	3125.5	4219.9	3661.5	4448.5	3264.3			
排ガス処理設備清掃実施日	1.2.18	6.20.27	13.24.25	22.29	13.14	9.21	16	12.17	2.12.22.			
	測定位置	維持管理基準										
燃焼ガス温度(℃) ※1	焼却炉内	800℃以上	865	861	861	865	866	866	862	862	858	
排ガスCO濃度(ppm) ※1	出口ダクト	100ppm以下	53	53	58	58	42	43	41	39	43	
集塵器前ガス温度(℃) ※1	排脱装置	おおむね 200℃以下	80	79	79	80	80	80	76	79	78	
焼却炉	排ガス分析結果	測定位置	維持管理基準	採取年月日	平成31年4月9日	採取年月日	令和1年10月9日	採取年月日		採取年月日		
				結果を得た日	平成31年4月22日	結果を得た日	令和1年10月31日	結果を得た日		結果を得た日		
			測定結果		測定結果		測定結果		測定結果			
	ばいじん濃度(g/Nm ³)	出口ダクト	0.08	<0.01		<0.003						
	NOx濃度(ppm)	出口ダクト	300	30		30						
	SOx濃度(K値)	出口ダクト	K値 6	0.01		0.01						
塩化水素濃度(mg/Nm ³)	出口ダクト	700	<1		1							
ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/Nm ³)	出口ダクト	1.0			0.0058							
排ガス分析は計量証明事業所に委託												